

**Przeglądy i legalizacje podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w obiektach MCSiR Nowy Targ**

Lp.	Obiekt	Termin przeglądu	Il. rodz. gaśnic	Il. rodz. hydrant. wew.	Il. rodz. hydrant. zew.	Uwagi
1	Pływalnia Miejska, Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ	26.02.2016 25.02.2017	GP 6X ABC – 6 szt. GP 4X ABC – 13 szt. GS 5X BC – 4 szt.	HW-25/30 – 10 szt.	brak	
2	Miejska Hala Sportowa GORCE, Al. Tysiąclecia 74, 34-400 Nowy Targ	26.02.2016 25.02.2017	GP 4X ABC – 4 szt. GP 6Z ABC – 2 szt. GP 6X ABC – 1 szt. GP 2X ABC – 1 szt. GWG 2X ABF – 1 szt. GŚ 5X BC – 1 szt. GP 4X ABC – 4 szt.	HW 52 – 3 szt.	brak	
3	Miejska Hala Lodowa, Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ	02.10.2016 01.10.2017	GP 6X ABC – 14 szt. GP 4X ABC – 6 szt. GŚ 5X BC – 2 szt. GP 2 X ABC – 1 szt.	HW-25 – 4 szt. HW 52 – 1 szt.	DN-80 – 2 szt.	
4	Stadion Miejski im Józefa Piłsudskiego, Kolejowa 74, 34-400 Nowy Targ	24.11.2016, 23.11.2017	GP 6X ABC – 2 szt. GP 4X ABC – 4 szt. GŚE 2X BC – 1 szt.	HW 25 – 3 szt.	H 75 – 3 szt.	
	<b>Razem</b>	<b>8 przeglądów</b>	<b>67 szt.</b>	<b>21 szt.</b>	<b>5 szt.</b>	

.....  
data i podpis wykonawcy