



MCSiR Nowy Targ

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu

Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ

Tel. 18 533 01 63 wew. 22, 692 960 861

e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Nasz znak: MCSiR.262.6.2017

Zatwierdził 23.03.2017
Cezary Szafraniec
Nowy Targ, dnia 22.03.2017r.
Dyrektor MCSiR

Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowego przeglądu serwisowego urządzeń kotłowni i wężła ciepłego w pływalni miejskiej w Nowym Targu

I. WPROWADZENIE

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie okresowego przeglądu serwisowego urządzeń kotłowni i wężła ciepłego w pływalni miejskiej w Nowym Targu.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro (art.4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Bartosz Ścisłowicz – Kierownik Pływalni, e-mail: bartosz_scislowicz@mcsir.nowytarg.pl.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń kotłowni wraz z automatyką oraz wężła ciepłego w pływalni miejskiej w Nowym Targu w zakresie:
 - 1) przegląd okresowy układu automatyki Altel, kotłowni i wężła ciepłego Danfoss 650kW ze sterownikami macroPLC, w tym:
 - a) przeprowadzenie testu wejść i wyjść układu sterowania,
 - b) sprawdzenie wszystkich kontrolek, przekaźników, styczników,
 - c) stymulacja stanów awaryjnych i kontrola sygnalizacji,
 - d) kontrola czujników temperatury,
 - e) kontrola pracy wszystkich zaworów regulacyjnych, pomp i siłowników w obrębie kotłowni i wężła ciepłego,
 - 2) kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających, w tym:
 - a) przedmuchanie zaworów bezpieczeństwa,
 - b) presostatów i termostatów zabezpieczających,
 - c) sprawdzenie ograniczników stanu wody WMS Syr,
 - d) przegląd i konserwacja układu 35 szt. pomp wodnych Grundfos w obrębie kotłowni i wężła ciepłego.
 - 3) kontrola poprawności regeneracji stacji zmiękczenia i dozowania BWT Dozmat, w tym:



MCSiR Nowy Targ

- a) napełnianie i opróżnianie zbiornika solanki,
- b) pomiar czasów poszczególnych cykli,
- c) badanie jakości wody uzdatnionej,
- 4) przegląd i sprawdzenie pracy urządzenia do automatycznego uzupełniania wody w instalacji Magcontrol, w tym:
 - a) kontrola działania układu stabilizacji ciśnienia wody Magcontrol,
- 5) przegląd i sprawdzenie działania naczyń kompensacyjnych Reflex, w tym:
 - a) kontrola napełnienia poduszki azotowej naczyń przeponowych,
 - b) przegląd serwisowy kotłów kondensacyjnych De Dietrich C 230-170 Eco – 2 szt., w tym:
 - c) czyszczenie,
 - d) regulacja palnika,
 - e) sprawdzenie automatyki zabezpieczającej,
 - f) przedmuchanie zaworu bezpieczeństwa,
- 6) przegląd układu solarnego, w tym:
 - a) kontrola temperatur na poszczególnych polach,
 - b) regulacja przepływu,
 - c) kontrola jakości płynu solarnego,
- 7) kontrola pracy aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego Gazex,
2. Zamawiający wymaga, aby przegląd gwarancyjny urządzeń wykonywany był raz w roku co 12 m-cy.
3. Zamawiający wymaga, aby oferent posiadał uprawnienia APS – Autoryzowany Partner Serwisowy producentów urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
4. Z każdego serwisu musi zostać sporządzony pisemny protokół z prowadzonego zakresu prac.
5. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonania przeglądów gwarancyjnych nastąpi we wrześniu 2017r. oraz we wrześniu 2018r.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Oferty należy przesłać mailem na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „**Przeglądy serwisowe gwarancyjne – kotłownia w pływalni miejskiej w Nowym Targu**” do 05.04.2017r., do godz. 12:00 lub składać w sekretariacie (I piętro) w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przy Plac Evry 4 w Nowym Targu.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Dyrektor MCSiR

Cezary Szafranlec



MCSiR Nowy Targ

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy

.....
.....
.....
.....

(pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)

Strona internetowa:

Nr telefonu:

E-mail:

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na wykonywanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń kotłowni i węzła ciepłego zlokalizowanych w pływalni miejskiej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu:

1. SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za cenę: zł netto (słownie:), plus VAT zł; wartość brutto wynosi:(słownie złotych:.....)

2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

3. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

4. OSOBA UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :

....., tel., e-mail:

..... dnia

.....

podpis i pieczęć



MCSiR Nowy Targ

Załącznik nr 2

Umowa serwisowa nr MCSiR.262.6.2017

zwana dalej Umową,

zawarta w dniu _____ roku pomiędzy:

Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1, NIP 735-001-40-12

1. repr. Cezarego Szafrąca - Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ, ul. Plac Evry 4, adres poczty elektronicznej: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

zwaną w dalszej części Umowy **Zamawiającym**,

a


- reprezentowanym przez _____,

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego nr MCSiR.262.6.2017, Strony zgodnie oświadczają co następuje:

§ 1

1. Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem obiektu pływalnia miejska przy ul. Plac Evry 4 w Nowym Targu, w tym kotłowni i węzła cieplnego wraz z urządzeniami.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usług polegających na gwarancyjnym przeglądzie serwisowym urządzeń grzewczych zainstalowanych w kotłowni wraz z automatyką oraz węźle cieplnym pływalni miejskiej w Nowym Targu przy Pl. Evry 4, zwanych dalej w Umowie „Usługą serwisową”, który według zakresu ustalonego w ofercie Wykonawcy obejmuje:
 - 1) przegląd okresowy układu automatyki Altel, kotłowni i węzła cieplnego Danfoss 650kW ze sterownikami macroPLC, w tym:
 - a) przeprowadzenie testu wejść i wyjść układu sterowania,
 - b) sprawdzenie wszystkich kontrolerek, przekaźników, styczników,
 - c) stymulacja stanów awaryjnych i kontrola sygnalizacji,
 - d) kontrola czujników temperatury,
 - e) kontrola pracy wszystkich zaworów regulacyjnych, pomp i siłowników w obrębie kotłowni i węzła cieplnego,



- 2) kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających, w tym:
 - a) przedmuchanie zaworów bezpieczeństwa,
 - b) presostatów i termostatów zabezpieczających,
 - c) sprawdzenie ograniczników stanu wody WMS Syr,
 - 3) przegląd i konserwacja układu 35 szt. pomp wodnych Grundfos w obrębie kotłowni i węzła ciepłego,
 - 4) kontrola poprawności regeneracji stacji zmiękczenia i dozowania BWT Dozmat, w tym:
 - a) napełnianie i opróżnianie zbiornika solanki,
 - b) pomiar czasów poszczególnych cykli,
 - c) badanie jakości wody uzdatnionej,
 - 5) przegląd i sprawdzenie pracy urządzenia do automatycznego uzupełniania wody w instalacji Magcontrol, w tym:
 - a) kontrola działania układu stabilizacji ciśnienia wody Magcontrol,
 - 6) przegląd i sprawdzenie działania naczyń kompensacyjnych Reflex, w tym:
 - a) kontrola napełnienia poduszki azotowej naczyń przeponowych,
 - 7) przegląd serwisowy kotłów kondensacyjnych De Dietrich C 230-170 Eco – 2 szt., w tym:
 - a) Czyszczenie,
 - b) regulacja palnika,
 - c) sprawdzenie automatyki zabezpieczającej,
 - d) przedmuchanie zaworu bezpieczeństwa,
 - 8) przegląd układu solarnego, w tym:
 - a) kontrola temperatur na poszczególnych polach,
 - b) regulacja przepływu,
 - c) kontrola jakości płynu solarnego,
 - 9) kontrola pracy aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego Gazex,
3. Wykonawca będzie wykonywał Usługę Serwisową raz w roku co 12 miesięcy przez okres 2 lat począwszy od września 2017 roku.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

1. jest autoryzowanym serwisantem urządzeń wymienionych w §1 oraz posiada uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji Usługi Serwisowej,
2. dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym wymagane uprawnienia potwierdzonymi świadectwami kwalifikacji, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie,
3. podczas realizacji Usług Wykonawca zobowiązany jest stosować wszelkie przewidziane prawem normy bezpieczeństwa, w tym stosować właściwe zabezpieczenia i przepisy z zakresu bhp i medycyny pracy w celu wyeliminowania powstania ewentualnej szkody u osób i w mieniu. Strony ustalają, że spełnienie



MCSiR Nowy Targ

przewidzianych prawem obowiązków z zakresu bhp oraz medycyny pracy, wymaganych od Wykonawcy przy realizacji zakresu bhp oraz poddania się stosownym badaniom lekarskim, obciąża Wykonawcę, który wymogi te zobowiązany jest spełnić własnym staraniem i na własny koszt. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim obciąża Wykonawcę również w przypadku realizacji Usług poprzez swoich pracowników.

4. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego jak i osób trzecich za szkodę powstałą w związku z realizacją przez niego Umowy, w tym w związku z realizacją Usługi Serwisowej,
5. przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi realizacji Umowy, i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń,
6. prace objęte niniejszą Umową będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że: znany jest mu stan urządzeń i instalacji, o których stanowi §1 Umowy oraz zapoznał się z dokumentacją techniczną dotyczącą tych urządzeń i instalacji tj. np. z dokumentacją techniczno-ruchową, Instrukcją Instalacji i Konserwacji, a tym samym zapewnia, iż zakres Usług Serwisowych określone w § 1 są zgodne z wymaganiami wskazanymi w tej dokumentacji oraz obowiązującym prawem.
2. Z przeprowadzonych czynności Usługi Serwisowej Wykonawca sporządzi protokół przeglądu serwisowego wraz z wykonaniem analiz spalin.
3. Usługa Serwisowa nie obejmuje prac, które ujawniono w czasie jej wykonania. Prace, o których mowa w zdaniu poprzednim będą każdorazowo konsultowane z Zamawiającym.
4. Wykonanie usług dodatkowych wykraczającej poza Usługę Serwisową, o których mowa w ust. 4 potwierdzone zostanie każdorazowo zleceniem wystawionym przez Zamawiającego.


§ 4

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę..... zł brutto (słownie złotych: 00/100), na podstawie faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę protokół, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
4. Strony postanawiają, iż za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 5

Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do dokonywania szczegółowych uzgodnień oraz odbioru wykonanych prac są osoby:

1. Bartosz Ścisłowicz – Kierownik Pływalni.



§ 6

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia jej podpisania do 31 grudnia 2018 roku.

§ 7

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy, w tym m. in. wykonuje Usługę Serwisową w sposób niezgodny z Umową pomimo wezwania do zmiany sposobu ich wykonywania.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie przy realizacji swojego zakresu Usług Serwisowych.
2. Wykonawca oświadcza iż posiada ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej przez niego działalności obejmującej wykonywanie Usług Serwisowych, których kopie stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

§ 9

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.



MCSiR Nowy Targ

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.
6. Integralną część Umowy stanowią załącznik nr 2 – polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

