Harmonogram badań wody na pływalni: Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ.
Nazwa przedsiębiorcy / spółki: Gmina Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Niecka / rodzaj: **Niecka sportowa**

- niecka wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: ~~tak~~ / nie*
- niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: ~~tak~~ / nie*
- temperatura wody w niecce do: 27^0C

Parametry bakteriologiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**Miesiąc/ Rok ****												**Uwagi**
			I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	
Escherichia coli	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pseudomonas aeroginosa	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h[1]	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Legionella sp.	rok	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Gronkowce koagulazododatnie[2]	miesiąc	system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legionella sp.	rok	woda z natrysków (przynajmniej 1 na 10)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	

UWAGA: Każdorazowo w punkcie pobierania próbek wody do badania mikrobiologicznego należy oznaczyć chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał Redox
* Niepotrzebne skreślić
** Należy podać liczbę badań (np. 2) lub konkretne daty badań (np. 12.01; 27.01)

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

1 nie dotyczy pływalni odkrytych
2 oznacza się gdy, niecka basenu udostępniana do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

Parametry fizykochemiczne	Częstotliwość	Miejsce poboru próbki	Miesiąc/ Rok **												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Uwagi
Mętność	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
chloroform	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
ΣTHM	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Glin[3]		system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azotany	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Utlenialność	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
pH, redox, chlor wolny, chlor związany	Każdorazowo podczas poboru próbek wody do badania mikrobiologicznego	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

UWAGA: Analizę badań wody należy wykonać w laboratoriach, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego na wykonywanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz badań wody na pływalniach

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

3 oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

Pomiary stałe automatyczne lub manualne

Parametry fizykochemiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**godziny pomiarów**					**Uwagi**
			06:00:00	**10:00:00**	**14:00:00**	**18:00:00**	**22:00:00**	
pH	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
Potencjał Redox	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor wolny	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor związany	dzień	system cyrkulacji	-	-	-	-	1	
		niecka	-	-	-	-	1	
temperatura wody	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
przejrzystość wody	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	
obecność widocznych zanieczyszczeń	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	

UWAGA: pH, potencjał Redox, chlor wolny, temperatura pomiar nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem, chlor związany nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni

Zarządzający pływalnią zobowiązuje się każdorazowo informować o zmianach w realizacji harmonogramu oraz w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie technologicznej lub awarii. W zakresie pogorszenia jakości wody zarządca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie właściwego Inspektora Sanitarnego, natomiast wyniki badań wody przekazać w terminie 3 dni.

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

Harmonogram badań wody na pływalni: Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ.
Nazwa przedsiębiorcy / spółki: Gmina Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Niecka / rodzaj: **Niecka rekreacyjna**

- niecka wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / ~~nie~~*
- niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: ~~tak~~ / nie*
- temperatura wody w niecce do: 32^0C

Parametry bakteriologiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**Miesiąc/ Rok ****												**Uwagi**
			I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	
Escherichia coli	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pseudomonas aeroginosa	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h[4]	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Legionella sp.	rok	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gronkowce koagulazododatnie[5]	miesiąc	system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legionella sp.	rok	woda z natrysków (przynajmniej 1 na 10)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	

UWAGA: Każdorazowo w punkcie pobierania próbek wody do badania mikrobiologicznego należy oznaczyć chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał Redox
* Niepotrzebne skreślić
** Należy podać liczbę badań (np. 2) lub konkretne daty badań (np. 12.01; 27.01)

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

4 nie dotyczy pływalni odkrytych
5 oznacza się gdy, niecka basenu udostępniana do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

Parametry fizykochemiczne	Częstotliwość	Miejsce poboru próbki	Miesiąc/ Rok **												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Uwagi
Mętność	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
chloroform	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
ΣTHM	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Glin[6]		system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azotany	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Utlenialność	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
pH, redox, chlor wolny, chlor związany	Każdorazowo podczas poboru próbek wody do badania mikrobiologicznego	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

UWAGA: Analizę badań wody należy wykonać w laboratoriach, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego na wykonywanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz badań wody na pływalniach

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

6 oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

Pomiary stałe automatyczne lub manualne

Parametry fizykochemiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**godziny pomiarów**					**Uwagi**
			06:00:00	**10:00:00**	**14:00:00**	**18:00:00**	**22:00:00**	
pH	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
Potencjał Redox	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor wolny	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor związany	dzień	system cyrkulacji	-	-	-	-	1	
		niecka	-	-	-	-	1	
temperatura wody	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
przejrzystość wody	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	
obecność widocznych zanieczyszczeń	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	

UWAGA: pH, potencjał Redox, chlor wolny, temperatura pomiar nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem, chlor związany nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni

Zarządzający pływalnią zobowiązuje się każdorazowo informować o zmianach w realizacji harmonogramu oraz w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie technologicznej lub awarii. W zakresie pogorszenia jakości wody zarządca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie właściwego Inspektora Sanitarnego, natomiast wyniki badań wody przekazać w terminie 3 dni.

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

Harmonogram badań wody na pływalni: Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ.
Nazwa przedsiębiorcy / spółki: Gmina Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Niecka / rodzaj: **Brodzik dla dzieci**

- niecka wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / ~~nie~~*
- niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: tak / ~~nie~~*
- temperatura wody w niecce do: 35^0C

Parametry bakteriologiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**Miesiąc/ Rok ****												**Uwagi**
			I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	
Escherichia coli	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Pseudomonas aeroginosa	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h[7]	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Legionella sp.	rok	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gronkowce koagulazododatnie[8]	miesiąc	system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Legionella sp.	rok	woda z natrysków (przynajmniej 1 na 10)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	

UWAGA: Każdorazowo w punkcie pobierania próbek wody do badania mikrobiologicznego należy oznaczyć chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał Redox
* Niepotrzebne skreślić
** Należy podać liczbę badań (np. 2) lub konkretne daty badań (np. 12.01; 27.01)

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

7 nie dotyczy pływalni odkrytych
8 oznacza się gdy, niecka basenu udostępniana do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

Parametry fizykochemiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**Miesiąc/ Rok ****												
			I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**Uwagi**
Mętność	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
chloroform	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
ΣTHM	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Glin[9]		system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azotany	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Utlenialność	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
pH, redox, chlor wolny, chlor związany	Każdorazowo podczas poboru próbek wody do badania mikrobiologicznego	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

UWAGA: Analizę badań wody należy wykonać w laboratoriach, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego na wykonywanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz badań wody na pływalniach

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

9 oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

Pomiary stałe automatyczne lub manualne

Parametry fizykochemiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**godziny pomiarów**					**Uwagi**
			06:00:00	**10:00:00**	**14:00:00**	**18:00:00**	**22:00:00**	
pH	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
Potencjał Redox	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor wolny	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor związany	dzień	system cyrkulacji	-	-	-	-	1	
		niecka	-	-	-	-	1	
temperatura wody	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
przejrzystość wody	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	
obecność widocznych zanieczyszczeń	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	

UWAGA: pH, potencjał Redox, chlor wolny, temperatura pomiar nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem, chlor związany nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni

Zarządzający pływalnią zobowiązuje się każdorazowo informować o zmianach w realizacji harmonogramu oraz w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie technologicznej lub awarii. W zakresie pogorszenia jakości wody zarządca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie właściwego Inspektora Sanitarnego, natomiast wyniki badań wody przekazać w terminie 3 dni.

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

Harmonogram badań wody na pływalni: Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ.
Nazwa przedsiębiorcy / spółki: Gmina Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Niecka / rodzaj: **SPA 3000** (duże)

- niecka wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / ~~nie~~*
- niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: ~~tak~~ / nie*
- temperatura wody w niecce do: 35^0C

Parametry bakteriologiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**Miesiąc/ Rok ****												**Uwagi**
			I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	
Escherichia coli	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pseudomonas aeroginosa	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h[10]	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Legionella sp.	rok	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gronkowce koagulazododatnie[11]	miesiąc	system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legionella sp.	rok	woda z natrysków (przynajmniej 1 na 10)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	

UWAGA: Każdorazowo w punkcie pobierania próbek wody do badania mikrobiologicznego należy oznaczyć chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał Redox
* Niepotrzebne skreślić
** Należy podać liczbę badań (np. 2) lub konkretne daty badań (np. 12.01; 27.01)

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

10 nie dotyczy pływalni odkrytych
11 oznacza się gdy, niecka basenu udostępniana do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

Parametry fizykochemiczne	Częstotliwość	Miejsce poboru próbki	Miesiąc/ Rok **												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Uwagi
Mętność	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
chloroform	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
ΣTHM	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Glin[12]		system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azotany	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Utlenialność	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
pH, redox, chlor wolny, chlor związany	Każdorazowo podczas poboru próbek wody do badania mikrobiologicznego	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

UWAGA: Analizę badań wody należy wykonać w laboratoriach, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego na wykonywanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz badań wody na pływalniach

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

12 oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

Pomiary stałe automatyczne lub manualne

Parametry fizykochemiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**godziny pomiarów**					**Uwagi**
			06:00:00	**10:00:00**	**14:00:00**	**18:00:00**	**22:00:00**	
pH	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
Potencjał Redox	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor wolny	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor związany	dzień	system cyrkulacji	-	-	-	-	1	
		niecka	-	-	-	-	1	
temperatura wody	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
przejrzystość wody	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	
obecność widocznych zanieczyszczeń	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	

UWAGA: pH, potencjał Redox, chlor wolny, temperatura pomiar nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem, chlor związany nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni

Zarządzający pływalnią zobowiązuje się każdorazowo informować o zmianach w realizacji harmonogramu oraz w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie technologicznej lub awarii. W zakresie pogorszenia jakości wody zarządca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie właściwego Inspektora Sanitarnego, natomiast wyniki badań wody przekazać w terminie 3 dni.

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

Harmonogram badań wody na pływalni: Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ.
Nazwa przedsiębiorcy / spółki: Gmina Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Niecka / rodzaj: **SPA 2000** (małe)

- niecka wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / ~~nie~~*
- niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: ~~tak~~ / nie*
- temperatura wody w niecce do: 35^0C

Parametry bakteriologiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**Miesiąc/ Rok ****												**Uwagi**
			I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	
Escherichia coli	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pseudomonas aeroginosa	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h[13]	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Legionella sp.	rok	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gronkowce koagulazododatnie[14]	miesiąc	system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legionella sp.	rok	woda z natrysków (przynajmniej 1 na 10)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	

UWAGA: Każdorazowo w punkcie pobierania próbek wody do badania mikrobiologicznego należy oznaczyć chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał Redox
* Niepotrzebne skreślić
** Należy podać liczbę badań (np. 2) lub konkretne daty badań (np. 12.01; 27.01)

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

13 nie dotyczy pływalni odkrytych
14 oznacza się gdy, niecka basenu udostępniana do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

Parametry fizykochemiczne	Częstotliwość	Miejsce poboru próbki	Miesiąc/ Rok **												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Uwagi
Mętność	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
chloroform	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
ΣTHM	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Glin[15]		system cyrkulacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		niecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azotany	kwartał	system cyrkulacji	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
		niecka	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Utlenialność	miesiąc	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
pH, redox, chlor wolny, chlor związany	Każdorazowo podczas poboru próbek wody do badania mikrobiologicznego	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		niecka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

UWAGA: Analizę badań wody należy wykonać w laboratoriach, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego na wykonywanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz badań wody na pływalniach

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził:

15 oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

Pomiary stałe automatyczne lub manualne

Parametry fizykochemiczne	**Częstotliwość**	**Miejsce poboru próbki**	**godziny pomiarów**					**Uwagi**
			06:00:00	**10:00:00**	**14:00:00**	**18:00:00**	**22:00:00**	
pH	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
Potencjał Redox	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor wolny	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
chlor związany	dzień	system cyrkulacji	-	-	-	-	1	
		niecka	-	-	-	-	1	
temperatura wody	dzień	system cyrkulacji	1	1	1	1	1	
		niecka	1	1	1	1	1	
przejrzystość wody	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	
obecność widocznych zanieczyszczeń	dzień	niecka	1	1	1	1	1	
			1	1	1	1	1	

UWAGA: pH, potencjał Redox, chlor wolny, temperatura pomiar nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem, chlor związany nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni

Zarządzający pływalnią zobowiązuje się każdorazowo informować o zmianach w realizacji harmonogramu oraz w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie technologicznej lub awarii. W zakresie pogorszenia jakości wody zarządca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie właściwego Inspektora Sanitarnego, natomiast wyniki badań wody przekazać w terminie 3 dni.

Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził: