

**Zapytanie ofertowe
na modernizację oświetlenia hali sportowej oraz hali pływalni na
system LED w budynkach Miejskiej Hali Sportowej Gorce oraz
Pływalni Miejskiej w Nowym Targu**

I. WPROWADZENIE

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie modernizacji oświetlenia hali sportowej oraz hali pływalni na system LED w budynkach Miejskiej Hali Sportowej Gorce oraz Pływalni Miejskiej w Nowym Targu.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza 130.000 złotych netto (art.2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający może anulować lub zakończyć niniejsze postępowanie bez rozstrzygnięcia.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, Plac Evry 4, 34–400 Nowy Targ,
e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl, tel. 18 266 57 77 wew. 22.
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bartosz Zelek w sprawach Hali Gorce.
Bartosz Ścisłowicz w sprawach Pływalni Miejskiej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część. 1. Modernizacja oświetlenia hali sportowej na system LED – 20 opraw.

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy i montażu nowego systemu 20 szt. opraw LED 150W $\pm$ 5%. Natężenie oświetlenia minimum 500 lx, współczynnik równomierności po montażu minimum 0,6, ilość lumenów z oprawy nie mniej niż 23000 lm, wydajność minimalna oprawy

nie mniej niż 150 lm/W, zasilacz z funkcją przeciw migotaniu typu jak nonFlicker, sprawność zasilacza nie mniej niż 90%. Barwa światła 4000K±5%. Montaż systemu poprzedzony demontażem starego oświetlenia.

Montaż dotyczy ściągnięcia istniejących opraw i zamontowanie w ich miejsce nowych oraz regulacja oświetlenia po montażu. Montaż dotyczy sali gimnastycznej o wymiarze ok. 27,8m x 18,4m. Wysokość sali – umiejscowienia oprawa do ok. 9,10m.

Część. 2. Modernizacja oświetlenia hali pływalni na system LED – 21 opraw.

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy i montażu nowego systemu 21 szt. opraw LED 120W±10%. Oprawa dodatkowo zabezpieczona przed korozją i przenikaniem. Natężenie oświetlenia minimum 500 lx, współczynnik równomierności po montażu minimum 0,6. Ilość lumenów z oprawy nie mniej niż 19000 lm, wydajność minimalna oprawy nie mniej niż 150 lm/W, zasilacz z funkcją przeciw migotaniu typu jak nonFlicker, sprawność zasilacza nie mniej niż 90%. Barwa światła 5700K±5%. Montaż systemu poprzedzony demontażem starego oświetlenia.

Montaż dotyczy ściągnięcia istniejących opraw i zamontowanie w ich miejsce nowych oraz regulacja oświetlenia po montażu. Montaż dotyczy hali pływalni o wymiarze ok. 57,5m x 19,5m. Wysokość montowania na ścianach – umiejscowienie opraw ok. 4,5m hala (13 sztuk), 4,0m nad trybunami (8 sztuk).

Ze względu na specyfikę hal do oświetlenia, w tym zastosowanie na hali do gier zespołowych czy też na hali pływalni wykonawca przy realizacji zadania uwzględni jakość osprzętu i opraw: sprawność zasilania nie mniej niż 90%, ochrona przed uderzeniem IK10, oprawy bez szybki z widocznymi radiatorami, szczelność źródła światła/oprawy IP68/IP67, parametr diody potwierdzony raportem LM80 oraz parametr oprawy potwierdzony raportem TM21 zapewniający żywotność opraw pow. 90.000 godzin pracy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy na realizację dostawy i montażu przedłoży dokumentację potwierdzającą powyższe wymagania zaproponowanych opraw oświetlenia.

Zamawiający wymaga wykonania pomiarów natężenia oświetlenia hali po wykonanej modernizacji.

Zamawiający wymaga wykonania badania ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej w obwodach zasilających oprawy z wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym po wykonanej modernizacji.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna być:
 - podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,
 - posiadać datę sporządzenia,
 - opatrzona pieczętą firmy,
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 - oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminy dostawy i montażu: 3 miesiące od podpisania umowy.

VI. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja fabryczna na całe kompletne dostarczone lampy zostanie udzielona przez Wykonawcę na okres nie mniej niż 36 m-cy od momentu odbioru końcowego. Brak wskazania przez oferenta okresu na ofercie oznacza przyjęcie przez wykonawcę fabrycznej gwarancji o minimalnym wymaganym okresie 36 miesięcy.

VII. Kryteria oceny oferty: cena 100%

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za dostawę i montaż przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia ofert najniższych o tej samej cenie Zamawiający może wystąpić do tych wykonawców o złożenie ofert uzupełniających.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Oferty w formie pisemnej należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu (I piętro) w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ.

Kopertę należy opisać: „Oferta na modernizację oświetlenia hali sportowej „Gorce” oraz hali pływalni w Nowym Targu”.

Termin składania ofert: 09.09.2022r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 09.09.2022r. godz. 10:30.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.mcsir.nowytarg.pl oraz przesłana do oferentów.

X. Realizacja zadania posiada dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021”.