

Nasz znak: MCSiR.230.03.07.2022

Nowy Targ, 6 września 2022r.

WG ROZDZIELNIKA

W sprawie: Zapytania ofertowego na modernizację oświetlenia hali sportowej oraz hali pływalni na system LED w budynkach Miejskiej Hali Sportowej Gorce oraz Pływalni Miejskiej w Nowym Targu z dn. 02.09.2022r.

Zamawiający udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego:

Pytanie 1:

Część. 2. Modernizacja oświetlenia hali pływalni na system LED – 21 opraw.

Po zapoznaniu się z infrastrukturą na basenie (zjeżdżalnie itp.) oraz umiejscowieniem opraw nad trybunami, chciałbym zapytać: czy priorytetem jest ilość lamp i ich moc czy minimalne natężenie 500Lux i równomierność 0,6.

Odpowiedź 1:

Wykonawca przy wycenie zadania uwzględni wskazaną i określoną w zapytaniu dla części 2 ilość 21 szt. opraw LED 120W $\pm$ 10%. Zamawiający nie zmienia ilości i mocy opraw przewidzianej do dostawy i montażu wskazanej w treści zapytania ofertowego. Montaż opraw w punktach dotychczasowych może oznaczać miejscowe obniżenie otrzymanego natężenia światła lub jego równomierności, tak jak to ma miejsce obecnie.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert, zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają zakresu prac oraz nie zmieniają treści zapytania zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert: 9 września 2020r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 9 września 2020r. godz. 10:30.

Niniejsze wyjaśnienie treści zapytania ofertowego stanowi integralną część dokumentacji MCSiR.230.03.07.2020.



Podpisany elektronicznie przez
Krzysztof Maciej Łapsa
06.09.2022
11:45:28 +0200