

Nasz znak: MCSiR.2615.4.2015

Nowy Targ, dnia 12.03.2015

Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu

I. WPROWADZENIE

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych w Pływalni Miejskiej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)).
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych dla poszczególnych urządzeń opisanych w przedmiocie zamówienia.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4, 34 - 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bartosz Ścisłowicz - Dyrektor MCSiR Nowy Targ

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2015 i 2016 roku okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz napraw nie gwarancyjnych urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych w Pływalni Miejskiej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu:

- 1) układ klimatyzacyjny typu VRF jednostka zewnętrzna 1 szt. wraz z jednostkami wewnętrznymi 5 szt.
 - 2) klimatyzator typu Split jednostka zewnętrzna 2 szt. wraz z jednostkami wewnętrznymi 2 szt. oraz układ klimatyczny Aux jednostka zewnętrzna wraz z jednostką wewnętrzną 1 szt.
 - 3) centrale wentylacyjne bytowe 9 szt.
 - 4) centrale wentylacyjne basenowe 2 szt.
 - 5) agregat wody lodowej 1 szt. wraz z jednostką zewnętrzną
2. Wykaz urządzeń oraz zakres przeglądów gwarancyjnych zgodnie ze specyfikacją przeglądu gwarancyjnego, która stanowi załącznikami od 1 do 5.
3. Zamawiający wymaga aby Zleceniobiorca posiadał uprawnienia producenta urządzeń do wykonywania gwarancyjnych przeglądów serwisowych (Autoryzowany Partner Serwisowy - APS).
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru umowy serwisowej, który stanowi załącznik nr 7.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie ze specyfikacją przeglądu gwarancyjnego, które stanowią załącznik od 1 do 5.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

* niepotrzebne skreślić



MCSiR Nowy Targ

1. Oferty należy przesłać mailem na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „**Przeglądy serwisowe gwarancyjne - wentylacja**” do 20.03.2015r., do godz. 14:00 lub składać w sekretariacie (I piętro) w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przy Plac Evry 4 w Nowym Targu.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 6.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić



MCSiR Nowy Targ

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

Urządzenia:

Układ klimatyzacyjny VRF Fujitsu jednostka zewnętrzna (AOYG45LAT8) 1 szt. wraz z jednostkami wewnętrznymi (AUYG12LVLB) 5 szt.

Termin i częstotliwość:

Przeгляд gwarancyjny urządzenia dwa razy w roku, tj. w kwietniu 2015 r. i październiku 2015 r. oraz w kwietniu 2016 r. i październiku 2016 (szczegółowe terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).

Zakres przeglądu:

1. Czyszczenie filtrów powietrza (urządzenia kanałowe czyszczenie/wymiana) jednostek wewnętrznych
2. Czyszczenie (raz w roku z użyciem środków odgrzybiających) wymiennika jednostki wewnętrznej
3. Sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin
4. Czyszczenie jednostki wewnętrznej
5. Sprawdzenie (wymiana) baterii w pilocie bezprzewodowym
6. Czyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej (czyszczenie ciśnieniowe jako czynność dodatkowa)
7. Przeгляд instalacji chłodniczej i elektrycznej
8. Pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym / kontrola szczelności
9. Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenie i grzanie / kontrola wydajności układu
10. Pomiar natężenia poboru prądu przez jednostkę zewnętrzną (odczyt parametrów układu chłodniczego z użyciem komputera i oprogramowania serwisowego SERVICE TOOL, rejestracja parametrów układu chłodniczego z zapisem na dysku wg standardu SERVICE TOOL Fujitsu General Limited. – dotyczy układów VRF S, V, V-II). Wartości pomiarowe: pobór prądu przez urządzenie zewnętrzne, temperatura wlot/wylot jedn. wewnętrzna, temperatura zewnętrzna, ciśnienie tłoczenie/ssanie, [plik z SERVICE TOOL(minimum 1h pracy systemu) – dotyczy układów VRF S, V, V-II], kontrola zabezpieczeń LP/HP/przekroczenia temperatur.

* niepotrzebne skreślić



MCSiR Nowy Targ

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

Urządzenia:

Układ klimatyczny Split/Multi Fujitsu jednostka zewnętrzna (AOYG12LEC) 1 szt. wraz z jednostka wewnętrzną (ASYG12LECA) 1 szt. oraz układ klimatyczny Aux jednostka zewnętrzna (ASH12B4/EQR1-C) wraz z jednostka wewnętrzną (ASW-H12B4/EQR1-C) 1 szt.

Termin i częstotliwość:

Przeгляд gwarancyjny urządzenia dwa razy w roku, tj. w kwietniu 2015 r. i październiku 2015 r. oraz w kwietniu 2016 r. i październiku 2016 (szczegółowe terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).

Zakres przeglądu:

1. Czyszczenie filtrów powietrza (urządzenia kanałowe czyszczenie/wymiana),
2. Czyszczenie (raz w roku z użyciem środków odgrzybiających) wymiennika jednostki wewnętrznej,
3. Sprawdzanie skuteczności funkcji chłodzenie i grzanie / kontrola wydajności układu .
4. Pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym / kontrola szczelności układu
5. Czyszczenie jednostki wewnętrznej,
6. Czyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej (czyszczenie ciśnieniowe jako czynność dodatkowa),
7. Sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin,
8. Przeгляд instalacji chłodniczej i elektrycznej,
9. Sprawdzenie (wymiana) baterii w pilocie bezprzewodowym.
10. Wartości pomiarowe: pobór prądu przez urządzenie, temperatura wlot/wylot jedn. wewnętrzna, temperatura zewnętrzna, ciśnienie tłoczenie/ssanie, kontrola zabezpieczeń LP/HP/przekroczenia temperatur.

* niepotrzebne skreślić

SPECYFIKACJA PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

Urządzenia:

Centrale wentylacyjne bytowe Swegon 9 szt., w tym:

Gold RX 05 (N3W3)	- 1 szt.
Gold PX 20 (N4W4)	- 1 szt.
Gold RX 12 (N5W5)	- 1 szt.
Gold RX 08 (N6W6)	- 1 szt.
Gold RX 04 (N7W7)	- 1 szt.
CU_03 (N8W8)	- 1 szt.
Gold RX 14 (N10W10)	- 1 szt.
Gold SD 05 (N9)	- 1 szt.
Gold SD 04 (N12)	- 1 szt.

Termin i częstotliwość:

Przeгляд gwarancyjny urządzenia dwa razy w roku, tj. w kwietniu 2015 r. i październiku 2015 r. oraz w kwietniu 2016 r. i październiku 2016 (szczegółowe terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).

Zakres przeglądu:

1. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej;
2. Sprawdzenie sekcji wentylatora – kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, przekładni pasowej z pasami klinowymi, wirnika wentylatora, łożysk, czystość sekcji, stan króćców elastycznych;
3. Sprawdzenie sekcji filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza (co 6 miesięcy);
4. Sprawdzenie sekcji chłodnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czystości chłodnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury, drożności odpływu skroplin;
5. Sprawdzenie sekcji nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czystości nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury;
6. Sprawdzenie sekcji rotacyjnego wymiennika odzysku ciepła – kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, paska napędowego, łożysk, czystość sekcji, stan króćców i uszczelek elastycznych;
7. Sprawdzenie sekcji krzyżowego wymiennika odzysku ciepła – działanie układu zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, czystość wymiennika;
8. Sprawdzenie sekcji komory mieszania – stan przepustnic powietrza pod względem mechanicznym, kontrola poprawności działania czujników temperatury, siłowników elektrycznych przepustnic;
9. Sprawdzenie układu zasilania i sterowania – test automatyki;
10. Ocena prawidłowości pracy central;
11. Bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania.

SPECYFIKACJA PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

Urządzenia:

Centrale wentylacyjne basenowe CALOREX 2 szt., w tym:

- HRD 25 (Z) 25B - 1 szt.
- HRD 30 (Z) 30B - 1 szt.

Termin i częstotliwość:

Przeгляд gwarancyjny urządzenia dwa razy w roku, tj. w kwietniu 2015 r. i październiku 2015 r. oraz w kwietniu 2016 r. i październiku 2016 (szczegółowe termin wykonania przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).

Zakres przeglądu obejmuje:

1. Czyszczenie centrali z szczególnym uwzględnieniem parowników i skraplaczy
2. Poprawność i szczelność podłączenia wody basenowej
 1. Zgodność podpięcia wody basenowej zgodnie z DTR centrali
 2. Szczelność połączeń w środku urządzenia
 3. Rozpływ wody na wymiennik c.o. i skraplacz chłodzony wodą basenową
3. Poprawność i szczelność podłączenia CO
 1. Zgodność podpięcia wody grzewczej zgodnie z DTR centrali
 2. Szczelność połączeń w środku urządzenia
 3. Rozpływ wody grzewczej na wymiennik c.o. i nagrzewnice powietrza
4. Drożność podłączenia skroplin
 1. Wyczyścić tacę skroplin
 2. Skontrolować i udrożnić rurociąg odpływ skroplin
5. Stan podłączenia kanałów
 1. Sprawdzić stan kanałów, połączeń elastycznych, ciągłość uziemienia
6. Podłączenia śrubowe
 1. Dociągnąć wszystkie połączenia śrubowe elektrycznych elementów automatyki
7. Podpięcie zasilania i kolejność faz
 1. Dociągnięcia połączeń śrubowych
 2. Kontrola kolejności faz napięcia zasilania
 3. Kontrola skuteczności zabezpieczeń prądowych
8. Poprawność sterowania pompy CO
 1. Ręcznie wymusić na sterowniku temp powietrza funkcje ogrzewania powietrza
 2. Sprawdzić poprawność pracy pompy c.o.
 3. Sprawdzić otwarcie zaworu do nagrzewnicy powietrza
 4. Ręcznie wymusić na sterowniku temp wody funkcje ogrzewania wody basen
 5. Sprawdzić poprawność pracy pompy c.o.
 6. Sprawdzić otwarcie zaworu do wymiennika basenowego
9. Odpowietrzenie układu CO
 1. Przy wymuszonej pracy nagrzewnicy powietrza sprawdzić równomierność nagrzania nagrzewnicy i ewentualnie odpowietrzyć układ
10. Poprawność sterowania pompy filtracji basenu
 1. Przy wymuszeniu ogrzewania wody basenowej lub funkcji osuszania sprawdzić wymuszanie pracy układu filtracji

* niepotrzebne skreślić



MCSiR Nowy Targ

11. Praca wentylatorów
 1. Sprawdzić współliniowość kół pasowych
 2. Naciąg pasków klinowych
 3. Sprawdzić dokręcenie kół pasowych i wirników wentylatorów
 4. Sprawdzić kierunki wirowania wentylatorów
12. Pomiar prądów pracy wentylatorów
 1. Pomiar prądów wentylatorów przy niskim i wysokim biegu
 2. Pomiar prądu kompresora
13. Pomiar ciśnień HP i LP kompresora
14. Kontrola pracy siłowników świeżego powietrza
 1. Kontrola pracy siłownika w położeniu MIN, AUTO i MAX
15. Pomiar i rozkład przepływu powietrza
 1. Regulacja kratki nawiewnych i wyciągowych
 2. Sprawdzenie rozptyłu powietrza
 3. Kontrola skuteczności ogrzewania – pomiary na hali basenowej
 4. Kalibracja odczytów temperatury i wilgotności
16. Podczas każdego serwisu wymienić filtry powietrza (co 6 miesięcy), raz w roku (co 12 miesięcy) paski klinowe

* niepotrzebne skreślić

SPECYFIKACJA PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

Urządzenia:

Agregat wody lodowej Climaveneta BRH 0091FF wraz z skraplaczem (jednostka zewnętrzna) Refrion EVLY1263,2/6TSiS.

Termin i częstotliwość:

Przeгляд gwarancyjny urządzenia raz w roku, tj. w lipcu 2015 r. oraz w lipcu 2016 r. (szczegółowe terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).

Zakres przeglądu obejmuje czynności i sprawdzenia:

1. Kontrola ogólnego stanu urządzenia:
 - 1) Sprawdzenie kompletności osłon,
 - 2) Sprawdzenie elementów mocowań do konstrukcji,
 - 3) Sprawdzenie elementów mocowań osłon,
2. Kontrola instalacji freonowej:
 - 1) Sprawdzenie szczelności instalacji,
 - 2) Sprawdzenie wartości ciśnień czynnika wg DTR urządzenia.
 - 3) Kalibracja sterowników i przetworników ciśnienia.
3. Kontrola wentylatorów skraplacza.
 - 1) Sprawdzenie stanu łopat wentylatorów.
 - 2) Sprawdzenie mocowania wentylatorów.
 - 3) Sprawdzenie akustyczne i wizualne głośności i osiowości went.
 - 4) Pomiar prądów wentylatora.
4. Kontrola pracy zespołu sprężarek.
 - 1) Sprawność grzałki sprężarki.
 - 2) Sprawdzenie czasów pracy i startów sprężarek.
 - 3) Stan przekaźników przeciążeniowych.
 - 4) Sprawdzenie stanu mocowania sprężarek.
 - 5) Wizualne sprawdzenie stanu obudów i połączeń pod kątem szczelności.
 - 6) Stan styczników sprężarki.
 - 7) Pomiar prądów sprężarek.
 - 8) Kontrola ciśnienia roboczego, przegrzanie i przechłodzenie.
 - 9) Kontrola stanu ilościowego i jakościowego oleju.
 - 10) Kontrola stanu filtrów.
5. Automatyka wentylacji.
 - 1) Kontrola działania automatyki.
 - 2) Wizualna kontrola stanu elementów elektrycznych szafy sterowniczej.
 - 3) Kontrola połączeń elektrycznych w szafie sterowniczej i wyłączników.
6. Kontrola układu skraplacza.
 - 1) Sprawdzenie pod kątem czystości i uszkodzeń.
 - 2) Sprawdzenie elementów mocowań.
7. Napełnianie obiegu wodnego.
8. Występowanie pęcherzyków powietrza w obiegu wodnym.

* niepotrzebne skreślić



MCSiR Nowy Targ

9. Sprawność przyrządów zabezpieczających.
10. Jakość połączeń elektrycznych i hydraulicznych.
11. Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa na instalacji wody lodowej.

* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy

.....
.....
.....
.....

(pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)

Strona internetowa:

Nr telefonu:

E-mail:

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na wykonywanie przeglądów gwarancyjnych urządzenia/ń zgodnie z załącznikiem nr *(wpisać nr załącznik/ów)* zlokalizowanego/ych w Pływalni Miejskiej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu:

1. SKŁADAM(Y) OFERTEĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za cenę: zł netto (słownie:), plus VAT zł,

w tym za przegląd serwisowy zgodny z *(wypełnić w przypadku przeglądów kilku urządzeń)*:

- 1) Załącznik nr 1 za cenę: zł netto (słownie:), plus VAT zł
- 2) Załącznik nr 2 za cenę: zł netto (słownie:), plus VAT zł
- 3) Załącznik nr 3 za cenę: zł netto (słownie:), plus VAT zł
- 4) Załącznik nr 4 za cenę: zł netto (słownie:), plus VAT zł
- 5) Załącznik nr 5 za cenę: zł netto (słownie:), plus VAT zł

2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

* niepotrzebne skreślić



MCSiR Nowy Targ

3. ZOBOWIĄDUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego i wzoru umowy.

4. OSOBAŲ UPOWAŹNIONAŲ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :

....., tel., e-mail:

..... dnia

.....

podpis i pieczęć

* niepotrzebne skreślić



UMOWA SERWISOWA NR:
MCSiR._____2015

zawarta w Nowym Targu w dniu _____ 2015 r. pomiędzy:

Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1, NIP 735-001-40-12, zwaną dalej **Zamawiający**, repr. przez Bartosza Ścisłowicza – Dyrektora MCSiR, adres korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ, Plac Evry 4,

a

_____, adres _____ NIP _____,
wpisanym(a) do _____, zwanym(a) dalej **Wykonawcą**, repr. przez _____

Umowa zostaje zawarta w związku z udzieleniem przez Zamawiającego zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) prowadzonym pod znakiem MCSiR._____.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową do świadczenia na zlecenie i rzecz Zamawiającego czynności, zwanych dalej Usługami, polegających na wykonywaniu w zakresie i na warunkach określonych Umową obsługę serwisową, w tym okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń:
 - 1) Układ klimatyczny VRF Fujitsu, zgodnie ze specyfikacją przeglądu gwarancyjnego, która stanowi załącznik nr 1,
 - 2) Układ klimatyczny Split/Multi Fujitsu oraz układ klimatyczny AUX, zgodnie ze specyfikacją przeglądu gwarancyjnego, która stanowi załącznik nr 2,
 - 3) Central wentylacyjnych Swegon, zgodnie ze specyfikacją przeglądu gwarancyjnego, która stanowi załącznik nr 3,
 - 4) Central wentylacyjnych Calorex, zgodnie ze specyfikacją przeglądu gwarancyjnego, która stanowi załącznik nr 4,

* niepotrzebne skreślić

- 5) Agregat wody lodowej Climaveneta, zgodnie ze specyfikacją przeglądu gwarancyjnego, która stanowi załącznik nr 5
2. Zakres i terminy czynności przeglądu stałego urządzeń z ust. 1 wskazane są w specyfikacjach przeglądów gwarancyjnych, które stanowią załączniki od 1 do 5 oraz dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) i serwisowych wytycznych producenta urządzeń.
3. Wymienione urządzenia znajdują się na obiekcie **Pływalnia Miejska przy Placu Evry 4 w Nowym Targu**.
4. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie o każdej konieczności dokonania czynności nieobjętych gwarancją, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonywania w okresie gwarancji nieodpłatnych napraw objętych gwarancją, zgodnie z zapisami kart gwarancyjnych urządzeń.
2. Wykonywania odpłatnych usług serwisowych nieobjętych gwarancją, tj.: przeglądów i konserwacji urządzeń zgodnie z § 1. Częstotliwość wykonywania tych usług, ustala się:
 - 1) dla urządzeń, o których mowa w § 1 ust.1-4 na dwa razy w ciągu roku, co 6 miesięcy począwszy od kwietnia 2015 roku, a kolejne przeglądy w miesiącach październik 2015, kwiecień 2016 oraz październik 2016.
 - 2) dla urządzeń, o których mowa w § 1 ust.5 na raz w roku w ciągu roku, co 12 miesięcy począwszy od lipca 2015 roku, a kolejne przeglądy w miesiącach lipiec 2016.
3. Wykonywania odpłatnych napraw nieobjętych gwarancją na zlecenie Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, terminowo, rzetelnie i niewadliwie, zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta urządzeń.
5. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych autoryzowanym partnerom serwisowym (APS) przez producentów urządzeń, o których mowa w § 1 Umowy, związanych w szczególności z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych tych urządzeń.
6. Pisemnego (e-mail) lub telefonicznego uzgodnienia pomiędzy stronami terminu wykonania prac ujętych w ust. 1 i 2 i 3 oraz każdorazowo przed przystąpieniem do ich realizacji zobowiązany jest



powiadomić służby techniczne na obiekcie.

7. Do kontaktu w sprawach serwisu Wykonawca wyznacza: _____,
tel. kom. _____, e-mail: _____
8. Do kontaktu w sprawach serwisu Zamawiający wyznacza: Macieja Wojcieszko,
tel. 18 533 01 63, e-mail: basen@mcsir.nowytarg.pl
9. Wykonawca udziela gwarancji na czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy serwisowej oraz użyte materiały na okres 12 miesięcy (z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych). Nie dotyczy to napraw gwarancyjnych, do których ma zastosowanie okres gwarancji z umowy sprzedaży, tj. 60-miu miesięcy od daty uruchomienia, pod warunkiem respektowania zapisów karty gwarancyjnej.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia autoryzowanego partnera serwisowego producentów urządzeń wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, a także wskazuje, iż posiada możliwości, środki, niezbędną wiedzę oraz doświadczenie się do świadczenia Usług.
2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi realizacji Umowy, i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Podczas realizacji Usług Wykonawca zobowiązany jest stosować wszelkie przewidziane prawem normy bezpieczeństwa, w tym stosować właściwe zabezpieczenia i przepisy z zakresu bhp i medycyny pracy w celu wyeliminowania powstania ewentualnej szkody u osób i w mieniu. Strony ustalają, iż spełnienie przewidzianych prawem obowiązków z zakresu przepisów bhp oraz medycyny pracy, wymaganych od Wykonawcy przy realizacji Usług, a w szczególności spełnienie obowiązków w zakresie odbycia stosownych szkoleń z zakresu bhp oraz poddania się stosownym badaniom lekarskim, obciąża Wykonawcę, który wymogi te zobowiązany jest spełnić własnym staraniem i na własny koszt. Obowiązek, o którym mowa zdaniu poprzednim obciąża Wykonawcę również w przypadku realizacji Usług poprzez swoich pracowników.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego jak i osób trzecich za szkodę powstałą w związku z realizacją przez niego Umowy, w tym w związku z realizacją Usług.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia telefonicznego, pocztą elektroniczną i potwierdzenia pisemnego zgłoszenia konieczności usługi serwisowej lub faktu zaistnienia awarii.



2. Zamawiający zapewni dostęp do w/w urządzeń oraz do źródła wody i prądu.
3. Zamawiający zapewni miejsce parkingowe dla samochodu serwisowego Wykonawcy.
4. Zamawiający pokryje powstałe koszty w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia awarii.
5. Strony ustalają, iż czas reakcji Wykonawcy w przypadku awarii nie będzie dłuższy niż 24 godzin w dni robocze od daty telefonicznego powiadomienia, potwierdzonego wpływem e- maila ze zgłoszeniem awarii. Przez reakcję rozumie się także podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii, takich jak zamówienie części zamiennych lub telefoniczny instruktaż postępowania. Zleceniodawca jest zobligowany do prawidłowego zgłoszenia awarii, tj, podania typu urządzenia, numeru fabrycznego urządzenia oraz numeru alarmu wraz opisem wyświetlanym na wyświetlaczu LCD nastawnika urządzenia.
6. Każda usługa serwisowa zostanie zapisana w książce Przeglądów Serwisowych będącej w dyspozycji Zamawiającego a przekazanej mu przez Wykonawcę przy podpisaniu niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawca zabezpieczy dostawę niezbędnych materiałów i części koniecznych oraz narzędzi i sprzętu do wykonania prac objętych niniejszą umową.
2. Odbiór wykonanych Usług za każdym razem odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru, zawierającego w szczególności określenie zakresu wykonanych Usług oraz podpisy osób reprezentujących Strony przy ich wykonaniu i odbiorze.

§ 6

1. Ustala się koszty pełnej obsługi serwisowej, urządzeń z § 1, która zawiera dostawę wszystkich niezbędnych towarów i usług do jej wykonania:
 - 1) Przeglądu gwarancyjnego układ klimatyczny VRF Fujitsu, zgodnie z zał.1, w kwocie _____ złotych (słownie złotych: _____)*
 - 2) Przeglądu gwarancyjnego układ klimatyczny Split/Multi Fujitsu oraz układ klimatyczny AUX, zgodnie z zał.2, w kwocie _____ złotych (słownie złotych: _____)*
 - 3) Przeglądu gwarancyjnego central wentylacyjnych Swegon, zgodnie z zał.3, w kwocie _____ złotych (słownie złotych: _____)*
 - 4) Przeglądu gwarancyjnego central wentylacyjnych Calorex, zgodnie z zał.4, w kwocie _____

* niepotrzebne skreślić



MCSiR Nowy Targ

_____ złotych (słownie złotych: _____)*

5) Przeglądu gwarancyjnego agregat wody lodowej Climaveneta, zgodnie z zał.5 w kwocie _____ złotych (słownie złotych: _____)*

2. Ustala się:

1) koszt roboczo-godziny w zakresie usług z § 2 ust. 3 oraz wykonywania innych (np. prac związanych z uzyskaniem dostępu do urządzeń) - _____ PLN (słownie złotych: _____)

2) koszt dojazdu w zakresie usług z § 2 ust. 3 ryczałt - _____ PLN

3. Wynagrodzenie za konserwację nie obejmuje prac koniecznych do wykonania, które ujawniono w czasie wykonanego przeglądu serwisowego, chyba, że objęte są one gwarancją. Ich wykonanie będzie każdorazowo konsultowane z Zamawiającym. Wynagrodzenie za konserwację nie obejmuje wykonywanych w okresie pomiędzy przeglądami serwisowymi:

1) bieżących napraw, nastaw parametrów pracy urządzeń.

2) części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Wykonanie usługi dodatkowej wykraczającej poza ramy umowy potwierdzone zostanie zleceniem serwisowym wystawionym przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do reagowania na zgłoszenie awarii oraz wykonania kolejnego przeglądu serwisowego w przypadku braku płatności przez Zamawiającego za przegląd poprzedni lub prace serwisowe zlecone przez Zamawiającego odrębnym zleceniem serwisowym.

6. Wykonawca gwarantuje stałość stawek i wynagrodzeń w okresie trwania umowy.

§ 7

Zamawiający ureguluje należność za wykonaną usługę zgodnie z fakturą Wykonawcy, przelewem na podany w jej treści rachunek bankowy w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2016 roku.

§ 9

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

* niepotrzebne skreślić



MCSiR Nowy Targ

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy, w tym m. in. wykonuje Usługi w sposób niezgodny z Umową pomimo wezwania do zmiany sposobu ich wykonywania.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 50,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji danego zlecenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Sprzedawcy kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

1. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji udzielonych sobie wzajemnie jak i pozyskanych w związku z realizacją Umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. Treść tych załączników jest Stronom znana.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy,

* niepotrzebne skreślić

2. Specyfikacja/specyfikacje przeglądów gwarancyjnych następujących urządzeń wentylacyjnych:

- 1) układ klimatyczny VRF Fujitsu, zgodnie z zał.1,*
- 2) układ klimatyczny Split/Multi Fujitsu oraz układ klimatyczny AUX, zgodnie z zał.2,*
- 3) central wentylacyjnych Swegon, zgodnie z zał.3,*
- 4) central wentylacyjnych Calorex, zgodnie z zał.4,*
- 5) agregat wody lodowej Climaveneta, zgodnie z zał.5*

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* niepotrzebne skreślić

