



MCSiR Nowy Targ

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu

Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ

Tel. 18 533 01 63 w.22, 692 960 861

e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Znak: MCSiR.230.1.6.2020

Nowy Targ, dnia 28.04.2020r.

Według rozdzielnika

W sprawie: Zapytania ofertowego na wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych w obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji odpowiadając na pytania w sprawie przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych w obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu informuje:

Pytanie 1: „Proszę o przesłanie specyfikacji filtrów (rozmiary i rodzaj tkaniny jaką Państwo chcecie posiadać) central wentylacyjnych z 2 części przetargu okresowych przeglądów serwisowych na pływalni.”

Odpowiedź 1: W centralach wentylacyjnych Swegon stosowane są filtry kat. 7 z włókna szklanego o rozmiarach:

- Gold RX 04 (N7W7) 355x425x355 – 4 szt.
- CU_03 (N8W8) 697x308x100 – 2 szt.
- Gold RX 05 (N3W3) 355x425x355 – 4 szt.
- Gold RX 08 (N6W6) 440x515x400 – 4 szt.
- Gold RX 12 (N5W5) 490x592x370 – 4 szt.
- Gold SD 04 (N12) 710x350x130 – 1 szt.
- Gold PX 20 (N4W4) 592x592x620 – 4 szt.
- Gold SD 05 (N9) 710x350x130 – 1 szt.
- Gold RX 14 (N10W10) 592x592x620 – 4 szt.

Pytanie 2: „W załączniku 1.2 centrale Swegon zostało wyszczególnione częstotliwość przeglądów raz w roku a w pkt 3 wymiana filtrów co 6 miesięcy czyli jeden przegląd z wymianą filtrów i dodatkowo jeszcze jedna sama wymiana bez przeglądu. Czy dobrze to zrozumiałem?”

Odpowiedź 2: W przypadku central wentylacyjnych Swegon należy dokonać w maju lub czerwcu przeglądu serwisowego wraz z wymianą filtrów oraz samej wymiany filtrów w listopadzie lub grudniu.

Pytanie 3: „Proszę o podanie specyfikacji (rozmiar i typ) pasek klinowych w obu centralach basenowych Calorex”.

Odpowiedź 3: W centrali wentylacyjnej Calorex stosowane są paski klinowe:

- XPA 2240 (pasek zębaty) – 3 szt.
- SPA 2607 (pasek gładki) – 3 szt.

Z poważaniem

Dyrektor MCSiR

mgr inż. Krzysztof Łapsa

Otrzymują:

1. WENTBAS Paweł Waligórski, e-mail: biuro@wentbas.pl
2. strona internetowa www.mcsir.nowytarg.pl
3. a/a