

Nasz znak: MCSiR.262.3.2.2020

Nowy Targ, 19.10.2020r.

GMINA MIASTO NOWY TARG
Miejskie Centrum
Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
NIP: 735-001-40-12

WG ROZDZIELNIKA

W sprawie: Roboty remontowe dachu, sali gimnastycznej, oświetlenia treningowego tafli lodowej oraz oświetlenia wejść i ewakuacji Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ogłoszonego w BZP pod nr 594206-N-2020 z dn. 2020-10-08.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

1. Proszę o informację czy w zadaniu (część 2) należy zakładać wymianę okablowania?
2. W kosztorysie mamy zapis dotyczący szczelności opraw IP68 oraz IP67- wg producentów opraw są to oprawy przeznaczone do stałego kontaktu z wodą (oświetlenie basenów, fontanny itp. IP68) oraz oprawy gruntowe lub montowane w posadzkach (IP67), natomiast oprawy zawieszane, naświetlacze itp. mają maksymalne IP66 a większość z nich IP65. Proszę o informację czy można zaproponować oprawy o szczelności IP65?
3. Proszę o dołączenie załącznika 4a?
4. Proszę o przesłanie bardziej szczegółowych opisów parametrów projektorów (ilość 5 szt.) zadanie nr4.

Odpowiedź 1:

1. W cenie ryczałtowej zadania wykonawca uwzględni wymianę okablowania. System obsługi oświetlenia pozostaje bez zmian. Remont oświetlenia dotyczy wymiany opraw i okablowania, które całościowo są objęte gwarancją wykonawcy.
2. Dobrana klasa szczelności wynika z ciągłej wysokiej wilgotności oraz utrzymywania warunków zimowych na hali przez ponad 9 miesięcy w roku. Oświetlenie dotyczy hali lodowej wybudowanej w latach sześćdziesiątych, która nie posiada efektywnego systemu wentylacji z brakiem możliwości utrzymywania stałej dodatniej temperatury. Ze względu na takie warunki oraz przewidywaną gwarancję, którą można określić na poziomie 6 lat, przewidziano zastosowanie opraw o wyższej szczelności. Zamawiający pozostawia wymóg szczelności opraw na poziomie IP67. Zamawiający obniża wymóg szczelności źródła światła do poziomu IP67.
3. Załącznik 4a w formacie *.pdf jest dostępny na stronie postępowania przetargowego od terminu jego ogłoszenia.
4. Wykonawca wyceni oprawy oświetlenia zewnętrznego typu jak LED 840; 25 W; 2900 lm; IP 65; obudowa aluminiowa lub równoważne.

Pytanie 2:

Część 1. Remont hali lodowej polegający na wyczyszczeniu i wymalowaniu połaci dachowej. Czy w zamówieniu uwzględniono remont koryt oraz rur spustowych hali lodowej?

Odpowiedź 2:

W zakres zadania nie wchodzi wymiana rur spustowych hali lodowej. Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzględni wykonanie nowych spustów/wpięć z koryta. Dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne remont dwóch koryt okutych blachą o wymiarach w rozwinięciu 1,2m x 74m z sześcioma spustami każdy poprzez wymianę uszkodzonego okucia z blachy (30% długości koryt) lub wyklejenie całości koryt membraną PVC.

Pytanie 3:

CZĘŚĆ 2. Podany termin 18 grudnia 2020r. jest niemożliwy do zrealizowania ponieważ dostawca specjalistycznego oświetlenia zgłosił czas realizacji zamówienia około dwóch miesięcy od daty podpisania umowy z uwagą zmiany terminu z przyczyny obecnej sytuacji COVID19. W takim stanie rzeczy realizacja wykonania instalacji mogłaby odbyć się na przełomie stycznia-lutego 2021r.

W ofercie podane zostało efektywność 140l/w natomiast proponowany produkt posiada 100/110 l/w- producent zapewnia że jest do wystarczająco do uzyskania efektu 650lx na tafli lodowej.

Odpowiedź 3:


Ze względu na terminarz zadania, które jest przewidziane do dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zamawiający podtrzymuje wymóg terminu realizacji zadania w dacie 18 grudnia 2020r. Ze względu na wymóg otrzymania 650lx z możliwością jego zmniejszenia do trybu roboczego o połowę lecz nie mniej niż 300lx, celem otrzymania wysokiego efektu energooszczędności zamawiający podtrzymuje wymóg efektywności źródła światła minimum 140 lm/W.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert, zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 23 października 2020r. godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: 23 października 2020r. godz. 13:00.

Niniejsza zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji przetargowej MCSiR.262.3.2.2020.

Dyrektor MCSiR

mgr inż. Krzysztof Łapsa

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika
2. strona <https://mcsir.nowytarg.pl/przetargi>
3. a/a