

**Otrzymują wszyscy wykonawcy którym
przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Odtworzenie substancji po pożarze w strefie saun w pływalni miejskiej w Nowym Targu”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r poz. 907 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące.

Pytanie 1

Czy wymianie będą podlegały natryski wrażeń?

Odpowiedź 1

Tak, wymienić należy armaturę (głowice) natrysku wrażeń LAHMA 3 (deszczownica - duża 1 szt., dysza - małe 2 szt.) wraz z osprzętem instalacyjnym zainstalowane w suficie podwieszanym.

Pytanie 2

Czy należy przewidzieć dostawę i montaż wiadra bosmańskiego?

Odpowiedź 2


Nie, nie należy wymieniać wiadra bosmańskiego.


Pytanie 3

Czy wymianie będą podlegały brodziki do moczenia stóp wraz z bateriami lub będą podlegały renowacji?

Odpowiedź 3

Nie należy wymieniać kamiennych brodzików do moczenia stóp. Natomiast wymianie podlegają baterie (5





MCSiR Nowy Targ

szt.) mieszające wraz z osprzętem instalacyjnym przy ww. brodzikach.

Pytanie 4

Czy wymianie będzie podlegała ławka podgrzewana?

Odpowiedź 4

Nie, nie należy wymieniać konstrukcji ławki podgrzewanej. Należy uwzględnić wymianę płytek ceramicznych (mozaiki) na ww. ławce podgrzewanej (dł. 2800mm / gł. 600mm / wys. 870mm).

Pytanie 5

Czy wyposażenie i sterowanie sauny parowej będzie podlegało wymianie?

Odpowiedź 5

Nie, nie należy wymieniać wyposażenie i sterowanie sauny parowej.

Pytanie 6

Czy w saunie parowej nie będą wykonywane żadne prace poza czyszczeniem i usuwaniem zapachów?

Odpowiedź 6

Tak, w saunie parowej nie będą wykonywane żadne prace poza czyszczeniem i usuwaniem zapachów oraz wymianą drzwi szklanych, pozycja 18 przedmiaru.

Pytanie 7

W pozycji nr 16 przedmiaru ujęto odwodnienie liniowe – proszę o informację, czy zamawiający na na myśli wykonanie korytka z płytek?

Odpowiedź 7


Tak, w pozycji nr 16 przedmiaru ujęto wymianę odwodnienie liniowe w postaci korytka ceramicznego.

Pytanie 8

W pozycji nr 17 ujęto drzwi aluminiowe – o które drzwi chodzi?

Odpowiedź 8

W pozycji nr 17 przedmiaru ujęto drzwi aluminiowe pomiędzy pomieszczeniami: 1.31 przedsionek szatni – 1.30 natryski hydromasaży, 1.30 natryski hydromasaży – 1.32 WC (pom. z umywalką), 1.32 WC (pom.



MCSiR Nowy Targ

z umywalką) - 1.32 WC (pom. z wc). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wycenie drzwi należy uwzględnić poszerzenie otworu w celu zachowania światła przejścia 90 cm.

Pytanie 9

W pozycji nr 18 ujęto drzwi szklane, jednoskrzydłowe do sauny 90x205 – czy chodzi o drzwi do sauny fińskiej, czy o drzwi do sauny parowej?

Odpowiedź 9

W pozycji nr 18 przedmiaru ujęto dwoje drzwi szklanych, jednoskrzydłowych w wymiarach 90x205, są to drzwi szklane do sauny fińskiej i sauny parowej.

Pytanie 10

Czy pozostałe drzwi w strefie saun nie będą podlegały wymianie?

Odpowiedź 10

W strefie saun należy uwzględnić wymianę łącznie 5 szt. drzwi, w tym 3 szt. aluminiowe oraz 2 szt. szklane.

Pytanie 11

Czy lustro z pomieszczenia 1.32 będzie podlegało wymianie?

Odpowiedź 11

Nie, lustro z pomieszczenia 1.32 nie będzie podlegało wymianie.

Z poważaniem
Dyrektor MCSiR
Bartosz Ścisłowicz

